## 質問回答書

入札日 2025. 9. 25
-----------------

売却物件名 建物等解体条件付き土地 (志佐町里免字谷口743-4)

上記入札について、指名業者より下記のとおり質問があっておりますので、回答いたします。

質	問 内 容	口	答
質問書受付日	8月29日	回答日	9月3日
・アスベスト建材 <i>の</i> でしょうか?	の含有調査は行っております	アスベスト建材の ん。	の含有調査は行っておりませ
		2006年以前の建物での建材・塗料が使用ます。 必要に応じアスペン いたします。	ベスト等が使用禁止とされた であるため、アスベスト含有 用されている可能性がござい スト含有検査の実施をお願い
・アスベスト含有¥ しょうか?	削断結果証等はございますで		間査を行っていないことか 含有判断結果証についても用
建築年月日は何年で	ごしょうか?	1990年建築の建物	勿です。