

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05418

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220

2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 8:58					
採水地点 又は試料名	MR松浦駅 志佐・調川地区（志佐浄水場系）水道水					
件名	令和6年度水道水質検査業務委託					
採水者	吉田 昌樹					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温（採水時）	29.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	7.8 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	13.5 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	35.6 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	76 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物【全有機炭素（TOC）の値】	0.9 mg/L	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値（測定時水温）	7.2(24℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素（採水時）	0.3 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0296 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.015 mg/L	0.03 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0079 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0654 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.019 mg/L	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0166 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0113 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	0.2 mg/L以下				
判 定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 23 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	松崎 裕加					
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。					

検 査 方 法

No. D2024-05418

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番34号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

淨水水質檢查結果書

No. D2024-05419

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日		2024 年 7 月 10 日 9:45									
採水地点 又は試料名		星鹿公民館 御厨・星鹿地区（御厨浄水場系）水道水									
件名		令和6年度水道水質検査業務委託									
採水者		横田 好臣									
検査項目		検査結果		基準値＊		検査項目		検査結果		基準値＊	
－ 水温(採水時)		26.0 ℃		—		34 鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満		0.3 mg/L以下	
1 一般細菌		0 CFU/mL		100 CFU/mL以下		35 銅及びその化合物		0.01 mg/L 未満		1.0 mg/L以下	
2 大腸菌		不検出		検出されないこと		36 ナトリウム及びその化合物		9.5 mg/L		200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満		0.003 mg/L以下		37 マンガン及びその化合物		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満		0.0005 mg/L以下		38 塩化物イオン		17.8 mg/L		200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		37.9 mg/L		300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		40 蒸発残留物		78 mg/L		500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満		0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		42 ジェオスミン		0.000003 mg/L		0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		44 非イオン界面活性剤		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.80 mg/L		10 mg/L以下		45 フェノール類		0.0005 mg/L 未満		0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物		0.06 mg/L		0.8 mg/L以下		46 有機物〔全有機炭素（TOC）の量〕		0.7 mg/L		3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物		0.02 mg/L 未満		1.0 mg/L以下		47 pH値（測定時水温）		7.3(23℃)		5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満		0.002 mg/L以下		48 味		異常でない		異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下		49 臭気		異常でない		異常でないこと	
16 シス=1,2-ジクロロエチレン及びトランス=1,2-ジクロロエチレン		0.001 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		50 色度		1 度 未満		5 度以下	
17 ジクロロメタン		0.0005 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		51 濁度		0.1 度 未満		2 度以下	
18 テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		－ 遊離残留塩素（採水時）		0.5 mg/L		—	
19 トリクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		－ 以下 余 白 －					
20 ベンゼン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
21 塩素酸		0.15 mg/L		0.6 mg/L以下							
22 クロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下							
23 クロロホルム		0.0169 mg/L		0.06 mg/L以下							
24 ジクロロ酢酸		0.007 mg/L		0.03 mg/L以下							
25 ジブromokクロロメタン		0.0133 mg/L		0.1 mg/L以下							
26 臭素酸		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
27 総トリハロメタン		0.0600 mg/L		0.1 mg/L以下							
28 トリクロロ酢酸		0.007 mg/L		0.03 mg/L以下							
29 ブロモジクロロメタン		0.0148 mg/L		0.03 mg/L以下							
30 ブロモホルム		0.0150 mg/L		0.09 mg/L以下							
31 ホルムアルデヒド		0.005 mg/L 未満		0.08 mg/L以下							
32 亜鉛及びその化合物		0.007 mg/L		1.0 mg/L以下							
33 アルミニウム及びその化合物		0.04 mg/L		0.2 mg/L以下							
判 定		上記水質項目については水質基準に適合									
検査期日		2024 年 7 月 10 日 ～ 2024 年 7 月 23 日									
検査機関		株式会社 太平環境科学センター									
検査責任者		松崎 裕加									
備 考		＊ 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。									

検 査 方 法

No. D2024-05419

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

淨水水質檢查結果書

No. D2024-05420

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日		2024 年 7 月 10 日 11:30											
採水地点 又は試料名		MR今福駅 今福地区（今福浄水場系）水道水											
件名		令和6年度水道水質検査業務委託											
採水者		川内 一秋											
検査項目		検査結果			基準値＊		検査項目		検査結果			基準値＊	
－ 水温（採水時）		26.0 ℃			－		34 鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満			0.3 mg/L以下	
1 一般細菌		0 CFU/mL			100 CFU/mL以下		35 銅及びその化合物		0.01 mg/L 未満			1.0 mg/L以下	
2 大腸菌		不検出			検出されないこと		36 ナトリウム及びその化合物		7.9 mg/L			200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満			0.003 mg/L以下		37 マンガン及びその化合物		0.005 mg/L 未満			0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満			0.0005 mg/L以下		38 塩化物イオン		13.0 mg/L			200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満			0.01 mg/L以下		39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		35.8 mg/L			300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満			0.01 mg/L以下		40 蒸発残留物		76 mg/L			500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満			0.01 mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満			0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満			0.02 mg/L以下		42 ジェオスミン		0.000001 mg/L 未満			0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満			0.04 mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L 未満			0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満			0.01 mg/L以下		44 非イオン界面活性剤		0.002 mg/L 未満			0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.52 mg/L			10 mg/L以下		45 フェノール類		0.0005 mg/L 未満			0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物		0.05 mg/L 未満			0.8 mg/L以下		46 有機物〔全有機炭素（TOC）の量〕		0.3 mg/L			3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物		0.02 mg/L 未満			1.0 mg/L以下		47 pH値（測定時水温）		7.6(23℃)			5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満			0.002 mg/L以下		48 味		異常でない			異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満			0.05 mg/L以下		49 臭気		異常でない			異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 mg/L 未満			0.04 mg/L以下		50 色度		1 度 未満			5 度以下	
17 ジクロロメタン		0.0005 mg/L 未満			0.02 mg/L以下		51 濁度		0.1 度 未満			2 度以下	
18 テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満			0.01 mg/L以下		－ 遊離残留塩素（採水時）		0.4 mg/L			－	
19 トリクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満			0.01 mg/L以下		－ 以下 余 白 －						
20 ベンゼン		0.0005 mg/L 未満			0.01 mg/L以下								
21 塩素酸		0.23 mg/L			0.6 mg/L以下								
22 クロロ酢酸		0.002 mg/L 未満			0.02 mg/L以下								
23 クロロホルム		0.0101 mg/L			0.06 mg/L以下								
24 ジクロロ酢酸		0.003 mg/L			0.03 mg/L以下								
25 ジブromクロロメタン		0.0087 mg/L			0.1 mg/L以下								
26 臭素酸		0.001 mg/L 未満			0.01 mg/L以下								
27 総トリハロメタン		0.0413 mg/L			0.1 mg/L以下								
28 トリクロロ酢酸		0.006 mg/L			0.03 mg/L以下								
29 ブロモジクロロメタン		0.0090 mg/L			0.03 mg/L以下								
30 ブロモホルム		0.0135 mg/L			0.09 mg/L以下								
31 ホルムアルデヒド		0.005 mg/L 未満			0.08 mg/L以下								
32 亜鉛及びその化合物		0.005 mg/L 未満			1.0 mg/L以下								
33 アルミニウム及びその化合物		0.07 mg/L			0.2 mg/L以下								
判 定		上記水質項目については水質基準に適合											
検査期日		2024 年 7 月 10 日 ～ 2024 年 7 月 23 日											
検査機関		株式会社 太平環境科学センター											
検査責任者		松崎 裕加											
備 考		＊ 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。											

検 査 方 法

No. D2024-05420

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05429

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 9:50					
採水地点 又は試料名	上志佐公民館 笛吹・赤木地区（笛吹浄水場系）水道水					
件名	令和6年度水道水質検査業務委託					
採水者	吉田 昌樹					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	27.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	6.3 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	12.1 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23.0 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	56 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000003 mg/L	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.4(23℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.2 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0197 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0051 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0410 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0100 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0062 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 23 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。					

検 査 方 法

No. D2024-05429

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物 [全有機炭素(TOC)の量]	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値 (測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素 (採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブromocクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05430

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 9 日 10:30				
採水地点 又は試料名	青島住民センター 青島地区（御厨浄水場系分水）水道水				
件名	令和6年度水道水質検査業務委託				
採水者	吉田 昌樹				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	27.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	17.3 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.3 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	92 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000002 mg/L	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.5 mg/L	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.3(24℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.6 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.15 mg/L	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0172 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0113 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0551 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0132 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0134 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 23 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。				

検 査 方 法

No. D2024-05430

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び亜シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05431

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番34号

TEL:092-504-1220

2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 10:40					
採水地点 又は試料名	木場公民館 木場・寺上地区（木場浄水場系）水道水					
件名	令和6年度水道水質検査業務委託					
採水者	川内 一秋					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	25.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	6.2 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	8.4 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.8 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	76 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.64 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.7(23℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.5 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0047 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
25 ジブromクロロメタン	0.0092 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0365 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0066 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0160 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。					

検 査 方 法

No. D2024-05431

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
－ 水温(採水時)	－	－	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	－	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	－	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	－
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	－
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	－
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	－ 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	－ 以下 余 白 －		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブromokクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05432

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220

2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 13:50				
採水地点 又は試料名	飛島公民館 飛島地区（今福浄水場系分水）水道水				
件名	令和6年度水道水質検査業務委託				
採水者	川内 一秋				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	27.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	7.3 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	12.5 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.9 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	84 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.4 mg/L	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.4(23℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.2 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.24 mg/L	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0194 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
25 ジブromクロロメタン	0.0063 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0422 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.010 mg/L	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0108 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0057 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.009 mg/L	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。				

検 査 方 法

No. D2024-05432

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第18	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05433

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 10:15				
採水地点 又は試料名	横辺田公民館 田ノ平・横辺田地区（田ノ平浄水場系）水道水				
件名	令和6年度水道水質検査業務委託				
採水者	吉田 昌樹				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	26.0 ℃	-	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	21.8 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	12.5 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.4 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	110 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.7(24℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.4 mg/L	-
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0011 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0048 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0157 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0019 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0079 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.017 mg/L	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。				

検 査 方 法

No. D2024-05433

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			

備 考

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05434

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220

2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 9:20					
採水地点 又は試料名	坂野公民館 坂野地区（坂野浄水場系）水道水					
件名	令和6年度水道水質検査業務委託					
採水者	川内 一秋					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	26.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	4.9 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	8.8 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7.9 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	37 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	6.7(23℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.3 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.10 mg/L	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0228 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.013 mg/L	0.03 mg/L以下				
25 ジブromクロロメタン	0.0067 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0502 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.014 mg/L	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0128 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0079 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
判 定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	松崎 裕加					
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。					

検 査 方 法

No. D2024-05434

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05435

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番34

TEL:092-504-1220

2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 9:05				
採水地点 又は試料名	第11分団格納庫 調川地区(調川浄水場系)水道水				
件名	令和6年度水道水質検査業務委託				
採水者	川内 一秋				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	25.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	11.4 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	13.5 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.2 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	83 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.4 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.22 mg/L	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0077 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0071 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0326 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0067 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0111 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.05 mg/L	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。				

検 査 方 法

No. D2024-05435

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05436

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220

2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 13:15				
採水地点 又は試料名	郭公尾公民館 田代地区（田代浄水場系）水道水				
件名	令和6年度水道水質検査業務委託				
採水者	吉田 昌樹				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	25.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	7.3 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	13.6 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.0 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	78 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000008 mg/L	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.4(24℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.2 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.18 mg/L	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0117 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0102 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0410 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0110 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0081 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。				

検 査 方 法

No. D2024-05436

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温 (採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値 (測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素 (採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブromクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05437

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 9:15				
採水地点 又は試料名	栢ノ木公民分館 志佐川西部地区（栢木浄水場系）水道水				
件名	令和6年度水道水質検査業務委託				
採水者	吉田 昌樹				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	25.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	9.9 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	16.3 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63.0 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	120 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.6 mg/L	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.6(24℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.2 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0159 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0050 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0326 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0088 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0029 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。				

検 査 方 法

No. D2024-05437

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	-	-	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	-	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	-	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	-
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	-
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05438

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番34号

TEL:092-504-1220

2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 11:34				
採水地点 又は試料名	長野公民館 長野・稗木場地区（長野浄水場系）水道水				
件名	令和6年度水道水質検査業務委託				
採水者	吉田 昌樹				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	26.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.04 mg/L	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	23.9 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	8.6 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	9.9 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	97 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.56 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下	46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	0.4 mg/L	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	8.0(24℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.4 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0078 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0085 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0377 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0080 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0134 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.07 mg/L	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。				

検 査 方 法

No. D2024-05438

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05439

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 10:50					
採水地点 又は試料名	柚木川内公民館 柚木川内地区（柚木川内浄水場系）水道水					
件名	令和6年度水道水質検査業務委託					
採水者	吉田 昌樹					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	27.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	11.8 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	8.2 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	57.9 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	108 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.09 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下	46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.9(24℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.3 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.07 mg/L	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0014 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0045 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0145 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0018 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0068 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。					

検 査 方 法

No. D2024-05439

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び亜化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05440

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220

2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 10:25				
採水地点 又は試料名	平野中継ポンプ場 福島地区（福島浄水場系）水道水				
件名	令和6年度水道水質検査業務委託				
採水者	永田 裕紀				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	25.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	15.3 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	23.9 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	94.0 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	183 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.4(24℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.6 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.33 mg/L	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0129 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0108 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0514 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0099 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0178 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。				

検 査 方 法

No. D2024-05440

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブromokロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05441

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 9:30					
採水地点 又は試料名	鍋串取水場 福島地区（鍋串浄水場系）水道水					
件名	令和6年度水道水質検査業務委託					
採水者	永田 裕紀					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	25.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	15.6 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	23.0 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	99.2 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	184 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.41 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.3 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.08 mg/L	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0027 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0130 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0360 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0064 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0139 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L以下				
判 定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	松崎 裕加					
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。					

検 査 方 法

No. D2024-05441

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブromクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05442

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220

2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 10:05					
採水地点 又は試料名	喜内瀬小会議所 福島地区（福島浄水場系）水道水					
件名	令和6年度水道水質検査業務委託					
採水者	永田 裕紀					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	28.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	16.2 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	22.0 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	110 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	197 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.16 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.5(25℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.4 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.26 mg/L	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0107 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0106 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0429 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0094 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0122 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。					

検 査 方 法

No. D2024-05442

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05443

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 9:15				
採水地点 又は試料名	土谷公民館 原・土谷地区（上ノ平浄水場系）水道水				
件名	令和6年度水道水質検査業務委託				
採水者	永田 裕紀				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	24.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	11.9 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	17.1 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63.9 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	141 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.17 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.4(24℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.4 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0008 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0039 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0127 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0015 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0065 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.009 mg/L	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。				

検 査 方 法

No. D2024-05443

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブromクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05444

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31

TEL:092-504-1220

2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 9:50				
採水地点 又は試料名	里公民館 里地区（里浄水場系）水道水				
件名	令和6年度水道水質検査業務委託				
採水者	永田 裕紀				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	26.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	13.6 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	18.1 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	94.9 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	195 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	7.50 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.6 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0006 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0044 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0145 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0014 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0081 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.009 mg/L	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。				

検 査 方 法

No. D2024-05444

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブロモクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05445

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番34号

TEL:092-504-1220

2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 10 日 9:55				
採水地点 又は試料名	船唐津漁民センター 鷹島地区（三里浄水場系）水道水				
件名	令和6年度水道水質検査業務委託				
採水者	宮本 一樹				
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *
- 水温(採水時)	27.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	15.5 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	26.9 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69.8 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	163 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.22 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.3 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0013 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0116 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0327 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0038 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0160 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。				

検 査 方 法

No. D2024-05445

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブromクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05446

交付 2024 年 7 月 18 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番5号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2027 年 7 月 10 日 10:25					
採水地点 又は試料名	阿翁浦地区多目的集会所 鷹島地区（中央浄水場系）水道水					
件名	令和6年度水道水質検査業務委託					
採水者	宮本 一樹					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	28.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	18.2 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	32.9 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	88.5 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	170 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	★0.000074 mg/L	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び亜シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.4(24℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	測定不能	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	★かび臭	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.5 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.15 mg/L	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0044 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0208 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0534 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0114 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0168 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.010 mg/L	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に不適合(★印不適合項目)					
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 18 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 試料は衛生上の懸念があったため、味については測定不能とした。					

検 査 方 法

No. D2024-05446

交付 2024 年 7 月 18 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温 (採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物 [全有機炭素 (TOC) の量]	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値 (測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素 (採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブromクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

淨水水質檢查結果書

No. D2024-05910

交付 2024 年 7 月 30 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号

TEL: 092-504-1220



2024 年 7 月 26 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

[illegible]

[illegible]

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2024-05447

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220

2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024 年 7 月 9 日 11:50				
採水地点 又は試料名	黒島地区多目的集会所 黒島地区（黒島浄水場系）水道水				
件名	令和6年度水道水質検査業務委託				
採水者	宮本 一樹				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	29.0 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	31.8 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	50.0 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	114 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	265 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.79 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	8.0(24℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.3 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.12 mg/L	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0008 mg/L	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0080 mg/L	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0320 mg/L	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0015 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0217 mg/L	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.030 mg/L	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2024 年 7 月 10 日 ~ 2024 年 7 月 24 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。				

検 査 方 法

No. D2024-05447

交付 2024 年 7 月 24 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024 年 7 月 10 日に受付しました貴依頼による
試料についての検査方法は以下のとおりです。

検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値	検 査 項 目	検 査 方 法	定量下限値
- 水温(採水時)	—	—	34 鉄及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.03 mg/L
1 一般細菌	平成15年厚告第261号 別表第1	—	35 銅及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.01 mg/L
2 大腸菌	平成15年厚告第261号 別表第2	—	36 ナトリウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第20	0.1 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.0003 mg/L	37 マンガン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L
4 水銀及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第7	0.00005 mg/L	38 塩化物イオン	平成15年厚告第261号 別表第13	0.2 mg/L
5 セレン及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	平成15年厚告第261号 別表第20	0.5 mg/L
6 鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	40 蒸発残留物	平成15年厚告第261号 別表第23	1 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.001 mg/L	41 陰イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第24	0.02 mg/L
8 六価クロム化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.002	42 ジェオスミン	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
9 亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.004 mg/L	43 2-メチルイソボルネオール	平成15年厚告第261号 別表第25	0.000001 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	平成15年厚告第261号 別表第12	0.001 mg/L	44 非イオン界面活性剤	平成15年厚告第261号 別表第28の2	0.002 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	平成15年厚告第261号 別表第13	0.02 mg/L	45 フェノール類	平成15年厚告第261号 別表第29の2	0.0005 mg/L
12 フッ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第13	0.05 mg/L	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	平成15年厚告第261号 別表第30	0.3 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L	47 pH値(測定時水温)	平成15年厚告第261号 別表第32	—
14 四塩化炭素	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0002 mg/L	48 味	平成15年厚告第261号 別表第33	—
15 1,4-ジオキサン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.005 mg/L	49 臭気	平成15年厚告第261号 別表第34	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.001 mg/L	50 色度	平成15年厚告第261号 別表第37	1 度
17 ジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	51 濁度	平成15年厚告第261号 別表第42	0.1 度
18 テトラクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 遊離残留塩素(採水時)	平成15年厚告第318号 別表第1	0.1 mg/L
19 トリクロロエチレン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L	- 以下 余 白 -		
20 ベンゼン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
21 塩素酸	平成15年厚告第261号 別表第13	0.06 mg/L			
22 クロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
23 クロロホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
24 ジクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
25 ジブromocクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
26 臭素酸	平成15年厚告第261号 別表第18	0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
28 トリクロロ酢酸	平成15年厚告第261号 別表第17の2	0.002 mg/L			
29 ブロモジクロロメタン	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
30 ブロモホルム	平成15年厚告第261号 別表第15	0.0005 mg/L			
31 ホルムアルデヒド	平成15年厚告第261号 別表第19の2	0.005 mg/L			
32 亜鉛及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.005 mg/L			
33 アルミニウム及びその化合物	平成15年厚告第261号 別表第6	0.02 mg/L			
備 考					